

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0104/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörrtillslutare ASSA/1500

- Innehavare** ASSA AB, Box 371, 631 05 Eskilstuna, tel: 016-17 70 00,
fax: 016-17 70 49, hemsida: www.assa.se, E-post: marknad.eskilstuna@assa.se,
Org.nr; 556034-3161
- Produkt** Dörrtillslutare ASSA/1500, tillverkad av stål, försedd med hydraulisk kolv och tryckfjäder i cylindern. Stängningskraft 60 N som standard.
Används tillsammans med fångkrok modell 801, 804 och 806.
Levereras i förnicklat utförande, kan också fås i vitlackerat utförande.
- Avsedd användning** Kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Dörrtillslutare ASSA/1500 är alternativ till lås med fallkolv för typgodkända trädörrar i högst klass E 30 och EI 30.
För att få använda dörrtillslutaren som alternativ till lås med fallkolv så skall aktuell dörr vara brandprovad och uppfylla kraven för EI30 och/eller E30 utan lås med fallkolv.
- Handelsnamn** Dörrtillslutare ASSA/1500.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Dörr, lucka och port

5:534

Följande dörrar är provade med ASSA/1500 och utan lås med fallkolv och är därmed godkända.

Dörr	Typgodkännandebevis nr	Kommentarer
Dörr ST11 (Doorja Gagnef AB)	3890/82 (SITAC)	Gäller endast för enkeldörrar med max modul-mått B×H 12×21M.
Dörr S2 (JELD-WEN Sverige AB)	1312/73 (SITAC)	Gäller endast för enkeldörrar av varianterna ML och MLL med max modulmått B×H 12×21M.
Dörr SF (JELD-WEN Sverige AB)	2248/79 (SITAC)	Gäller endast för enkeldörrar av varianterna ML och MLL med max modulmått B×H 12×21M.

Tillhörande handlingar Monteringsanvisning ASSA 1500-ASSA 1200, daterad 2012-11-01, 1 sida.

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-11-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-00-0219.
Kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ASSA AB, Eskilstuna.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|---|---|
| Innehavare och tillverkningsställe | ASSA AB, Eskilstuna |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | t.ex. ASSA D20 |
| Typgodkännandets nummer | 0104/00 |
| Egenskaper | Ersätter lås med fallkolv till dörrar. |
| Löpande tillverkningsdatum | datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 99R13298 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2012-10-29.
- Kommentarer** Monteringsanvisning och bormall skall medfölja varje dörrstängare som levereras.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-03-21, med giltighetstid t.o.m. 2011-03-21 och projektnummer T000104-03.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2017-11-11.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ingvar Pettersson